

M. Nowicka
210716 g

**OTWOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o.**
05-400 Otwock ul. Karczewska 48
tel. (22) 779 – 42 – 88

URZĄD MIASTA OTWOCKA
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
ZŁOŻONO OSOBISTIE

19. 07. 2016

(2) Nr. dz. *11 666/1403*
Zm. *brd*

Otwock dnia 2016.07.05. *AM*

L. dz. NT /198/3521/2016

Inwestor P.Miasto Otwock
Ul. Armii Krajowej 5
05- 400 Otwock

Informacja techniczna dotycząca możliwości podłączenia do sieci miejskiej.

Odpowiedź na wniosek nr 3521/2016 z dnia 2016.06.21.

Dla obiektu. Kompleks boisk sportowych z zapleczem socjalnym, szatnią i hydrantem p.poż
zlokalizowanych przy ul.Ługi dz.nr ew.36/30, 36/29, 36/9, 36/10, 36/23, 36/25 obr.31 w
Otwocku

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zapewnia odbiór ścieków
do miejskiej sieci kanalizacyjnej (i) dostawę wody do celów soc.-byt. z miejskiej sieci
wodociągowej dla obiektu jw. poprzez wybudowanie przyłącza wodociągowego (i)
kanalizacyjnego.

Ciśnienie wody w przewodzie ulicznym 4,2 atm.

Podłączenie będzie możliwe do: **-zaprojektowaniu i wybudowaniu**

- Sieci kanalizacyjnej W ul. Ługi

- Sieci wodociągowej W ul. Ługi

Do kanalizacji zabrania się wprowadzania wód opadowych i drenażowych.

Opomiarowanie wody dla tej inwestycji należy przewidzieć w studni wodomierzowej zlokalizowanej na
terenie nieruchomości.

Powyższe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową zarejestrowaną w Otwockim
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Przed przystąpieniem do wykonywania dokumentacji Inwestor lub Projektant upoważniony przez
Inwestora winien zwrócić się do Przedsiębiorstwa o „Warunki podłączenia do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej”.

Niniejsza informacja traci ważność po upływie **dwóch** lat od daty wystawienia.

Uwaga : W przypadku budowy sieci ulicznych należy do projektu dołączyć wypis z tekstu i rysunku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wystawili: *Kierownik*
Działu Uzgodnień i Nadzoru

Anna Niedziółka

Zatwierdził: **PREZES ZARZĄDU**

mgr inż. Mieczysław Kestyra

„ Wymagania Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w zakresie projektowania
i wykonywania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz

„ Wymagania Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w zakresie projektowania
i wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do wglądu na tablicy ogłoszeń.

Informację otrzymałem: *Katarzyna Nowicka 19.07.2016*