


PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

U W A G A:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH
SPRAWDZIĆ RZĘDNE WYJŚĆ Z POSZCZEGÓLNYCH
ELEMENTÓW I BUDYNKÓW ORAZ RZĘDNĄ STUDNI
WŁĄCZENIOWYCH ORAZ UZBROJENIA NA TRASIE
PROJ. ZEWN INSTALACJI I PRZYŁĄCZY

SKALA 1: $\frac{100}{500}$




Poziom portownawczy 90,00 m n.p.m.

Opis terenu projektowanego	chodnik	droga	zielon	chodnik	zielon
Opis terenu istniejącego	chodnik	droga	chodnik		zielon
Rzędna terenu istniejącego [m n.p.m.]	96,31				96,24
Rzędna osi rurociągu [m n.p.m.]	94,32				94,43
Zagłębienie osi rurociągu [m]	1,99				1,81
Długość [m]/Spadek [%]	0,6% <div>18,0</div>				
Materiał: Średnica	dn 90x5,4 PE 100 RC SDR 17 PN10				
Odległość [m]	0,0				18,0



Poziom portownawczy 205,00 m n.p.m.

Opis terenu projektowanego	-				
Opis terenu istniejącego	zielon	zielon	chodnik	droga	chodnik
Rzędna terenu projektowanego [m n.p.m.]	96,05	96,10	96,14		96,09
Rzędna osi rurociągu [m n.p.m.]	94,17	94,20	94,26		94,29
Zagłębienie osi rurociągu [m]	1,88	1,90	1,88		1,80
Długość [m]/Spadek [%]	0,2% <div>60,0</div>				
Materiał: Średnica	dn 40x2,4 PE 100 RC SDR 17 PN10				
Odległość [m]	0,0	13,3	33,9	47,2	12,8



INWESTOR	Miasto Otwock ul. Armii Krajowej 5 04-500 Otwock
NAZWA INWESTYCJI:	Rewitalizacja parku miejskiego w Otwocku
ADRES INWESTYCJI:	Otwock przy ul. Pułaskiego, ul. Andrzeja i ul. Poniatowskiego Dz o nr ewid.: 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18, 8/1, obręb 139, 2/4, obręb 143 - Otwock.
FAZA:	PRZYŁĄCZA WOD-KAN WRAZ ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI
TYTUŁ RYSUNKU:	ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI PROFIL PODŁUŻNY
SKALA:	1:100/500
DATA:	06.2016
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Chlepa upr nr: PDK0233/PWOS/14
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Elia Jarebłowska upr nr: LUB0170/PWOS05
OPRACOWAŁA:	mgr inż. Sylwia Chlepa