



PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25
www.otwock.pl e-mail: umotwock@otwock.pl

WZP.271.17.2020

Otwock, dnia 02.04.2020 r.

- wg rozdzielnika -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych w następujących zakresach: oświetlenia wewnętrznego, modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z montażem paneli fotowoltaicznych oraz robót budowlanych polegających na dociepleniu, wymiany drzwi okien wraz z niezbędnymi odbiorami robót w budynkach oświatowych objętych termomodernizacją w Otwocku ramach zadania budżetowego pn., „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwocka” w formule "projektuj i buduj".

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. przedmiotowego postępowania.

Zamawiający przytacza treść zapytań oraz na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 – dalej Ustawa pzp) udziela wyjaśnień oraz na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy pzp we właściwym zakresie modyfikuje treść SIWZ.

Pytania I:

1. W Programie funkcjonalno-użytkowym w zakresie robót dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. jest mowa o montażu kotłów gazowych. W zakresie robót z podziałem zadań na branże montaż kotłów gazowych został wykreślony. Czy zakres zamówienia obejmuje montaż kotłów gazowych dla Szkoły Podstawowej nr 2?
2. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zadania nie ma wymiany kotłów gazowych dla Szkoły Podstawowej nr 6.
3. W Programie funkcjonalno-użytkowym w zakresie robót dla Szkoły Podstawowej nr 12 jest mowa o montażu liczników ciepła z możliwością przesyłu danych do systemu zdalnego monitorowania zużycia energii oraz zastosowanie automatyki w węźle cieplnym. W podziale zadań na branże wykreślono zapis o przesyśle danych do systemu zdalnego monitorowania zużycia energii oraz zastosowanie automatyki w węźle cieplnym. Czy należy zastosować liczniki ciepła z możliwością przesyłu danych do systemu zdalnego monitorowania zużycia energii oraz zastosować automatykę w węźle cieplnym? Co ze zdalnym systemem monitorowania zużycia energii? Czy wchodzi w zakres zadania III?

Odpowiedzi:

- Ad.1. Zakres zamówienia nie obejmuje montażu kotłów gazowych dla Szkoły Podstawowej nr 2.
- Ad.2. Zakres zamówienia nie obejmuje montażu kotłów gazowych dla Szkoły Podstawowej nr 6.
- Ad.3. Zakres zamówienia obejmuje montaż liczników ciepła z możliwością przesyłu danych do systemu zdalnego monitorowania zużycia energii oraz zastosowanie automatyki w węźle cieplnym.

Dodatkowo Zamawiający niniejszym modyfikuje następujące punkty SIWZ :

a) III poprzez dodanie zapisu o treści:

„Ilekoć w dokumentacji przetargowej użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”. Wskazanie takie mają one jedynie charakter wzorcowy. Jeżeli w dokumentacji użyto nazw producentów urządzeń lub materiałów przy realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów i sprzętu innych producentów o parametrach lepszych/nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji przetargowej. Innymi słowy jako „równoważne” Zamawiający przyjmuje materiały o parametrach technicznych takich samych lub lepszych w porównaniu z parametrami materiałów wzorcowych przedstawionych w dokumentacji”.

b) punkty XI.1 i XI.4 SIWZ (Miejsce i termin składania i otwarcia ofert) z brzmienia obecnego, na następujące:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, –budynek B, pok. nr 1, do dnia 09.04.2020 r., do godziny **10⁰⁰** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 09.04.2020 r., o godzinie **10³⁰**.